

Certificado de Regularidade do Desempenho 1029 – CPR – PT22/08275

De acordo com o Regulamento (UE) n.º 305/2011 do Parlamento Europeu e do Conselho de 9 de março de 2011 (Regulamento de Produtos de Construção ou RPC), este certificado aplica-se ao(s) produto(s) de construção

Janelas e portas pedonais exteriores com características de resistência ao fogo e/ou controlo de fumo, descrito(s) em anexo.

Nota: Todas as características essenciais declaradas devem ter um relatório ITT de organismo notificado válido.

produzido(s) por ou para

SERRIALU, Lda.

Rua da Lameira, N.º 22 – Ponte de Vilela, 3020-925 TORRE DE VILELA

e produzido(s) na(s) fábrica(s)

SERRIALU, Lda.

Rua da Lameira, N.º 22 – Ponte de Vilela, 3020-925 TORRE DE VILELA

Este certificado atesta que todas as disposições relativas à avaliação e verificação da regularidade do desempenho descritas de acordo com o Anexo ZA da norma

EN 14351-1:2006+A2:2016 e EN 16034:2014

segundo o sistema 1 para o desempenho estabelecido neste certificado, são aplicadas e que o controlo de produção em fábrica realizado pelo fabricante é avaliado de modo a assegurar a regularidade do desempenho do produto de construção

Este certificado é válido desde 08 de maio de 2025 até 26 de dezembro de 2027, e enquanto a norma harmonizada, o produto de construção, os sistemas de avaliação e verificação da regularidade do desempenho e as condições de produção na fábrica não se alterarem significativamente, a não ser que seja suspenso ou retirado pelo organismo de certificação notificado para o produto

Edição 3. Certificado pela SGS desde 24 março de 2022



Autorizado por

Luis Neves

Direção de Certificação

Autorizado por

Luis Santos

Direção de Certificação

SGS ICS – Serviços Internacionais de Certificação, Lda, Organismo Notificado 1029

Polo Tecnológico de Lisboa, Rua Cesina Adães Bermudes, lote 11, nº 1, 1600-604 Lisboa – Portugal

t +351 217104200 Email: pt.info@sgs.com - www.sgs.pt



C0001
ISO/IEC 17065
Produtos

Este documento é um certificado eletrónico autêntico apenas para uso comercial do Cliente. A versão impressa do certificado eletrónico é permitida e será considerada uma cópia. Este documento é emitido pela Empresa sujeito às Condições Gerais de Serviços de Certificação da SGS, disponíveis em [Termos e Condições | SGS](#). Atenção especial deverá ser dada à limitação de responsabilidade, indemnização e cláusulas jurisdicionais nele contidas. Este documento é protegido por direitos autorais e qualquer alteração não autorizada, falsificação ou adulteração do conteúdo ou aparência deste documento é ilegal.



Anexo 1

Produto(s): Janelas e portas pedonais exteriores com características de resistência ao fogo e/ou controlo de fumo.

| Descrição | Sistema REYNAERS | CS 77-FP Janelas | CS 77-FP Portas |
|------------|--|---|--|
| Material | | Alumínio | |
| Desempenho | Resistência ao fogo | E 15 / E 30 EI ₁ 15 EI ₂ 15 / EI ₂ 30 EW 30 | E 30 / E 60 EI ₁ 30 / EI ₁ 60 EI ₂ 30 / EI ₂ 60 EW 30 / EW 60 |
| | Controlo de fumo | DND | S _a , S ₂₀₀ |
| | Capacidade de desbloqueio | DND | DND |
| | Fecho automático | DND | C5 |
| | Durabilidade da capacidade de desbloqueio | DND | DND |
| | Durabilidade do fecho automático: - contra a degradação - contra o envelhecimento (corrosão) | DND DND | 5 atingiu |



Este documento é um certificado eletrónico autêntico apenas para uso comercial do Cliente. A versão impressa do certificado eletrónico é permitida e será considerada uma cópia. Este documento é emitido pela Empresa sujeito às Condições Gerais de Serviços de Certificação da SGS, disponíveis em [Termos e Condições | SGS](#). Atenção especial deverá ser dada à limitação de responsabilidade, indemnização e cláusulas jurisdicionais nele contidas. Este documento é protegido por direitos autorais e qualquer alteração não autorizada, falsificação ou adulteração do conteúdo ou aparência deste documento é ilegal.



Anexo 1

Produto(s): Portas pedonais exteriores com características de resistência ao fogo e/ou controlo de fumo.

| Descrição | Sistema CORTIZO | Millennium FR Portas |
|------------|---|----------------------|
| Material | | Alumínio |
| Desempenho | Resistência ao fogo | E ₁ 60 |
| | Controlo de fumo | DND |
| | Capacidade de desbloqueio | DND |
| | Fecho automático | C5 |
| | Durabilidade da capacidade de desbloqueio | DND |
| | Durabilidade do fecho automático - contra a degradação - contra o envelhecimento (corrosão) | 5 DND |



Este documento é um certificado eletrónico autêntico apenas para uso comercial do Cliente. A versão impressa do certificado eletrónico é permitida e será considerada uma cópia. Este documento é emitido pela Empresa sujeito às Condições Gerais de Serviços de Certificação da SGS, disponíveis em [Termos e Condições | SGS](#). Atenção especial deverá ser dada à limitação de responsabilidade, indemnização e cláusulas jurisdicionais nele contidas. Este documento é protegido por direitos autorais e qualquer alteração não autorizada, falsificação ou adulteração do conteúdo ou aparência deste documento é ilegal.

